

Név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata
Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.

Munka leírása: 5525. Füzesgyarmat
egészség ház villámvédelmi rendszer bontása
és kiépítése, mozgáskorlátozott WC átalakítás
elektromos munkái

Készítette: Optimál-Terv Építész Iroda Kft.
Cím: 5520 Szeghalom, Bocskai u. 29.

Készült: Szeghalom, 2017. augusztus 29.

Költségvetés összesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0 Ft	0 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0 Ft	0 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap	0 Ft	
2.2 Áfa	27,00%	0 Ft
3. A munka ára	0 Ft	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	0 Ft	0 Ft
Összesen:	0 Ft	0 Ft

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-000-1.11	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, ielzők leszerelése	2	db			0 Ft	0 Ft
2	71-000-1.13	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése	4	db			0 Ft	0 Ft
3	71-000-2.3.1	Villámhárító leszerelése, levezető vezeték leszerelése, téglafalról	30	m			0 Ft	0 Ft
4	71-000-3.2	Berendezési tárgyak leszerelése, motorok kikötése klíma	4	db			0 Ft	0 Ft
5	71-005-1.1.2.2.2-0231349	Komplett világítási szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 55 Cedar Plus 102 kapcsoló	4	db			0 Ft	0 Ft
6	71-010-1.1.1.2.3-0140264	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1x60W lámpatest	4	db			0 Ft	0 Ft
7	K 71-012-2.5-0241008	Komplett vész hívó szett elhelyezése, és mozgáskorlátozott WC átalakítás elektromos szerelési munkái	1	kl			0 Ft	0 Ft
8	71-013-2.1.2-0522510	Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm ² felett Köracél 10 mm	30	m			0 Ft	0 Ft
9	71-013-5.8-0310381	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO vizsgáló összekötő, bontható ellenőrző aítóval	3	db			0 Ft	0 Ft
10	71-013-9	Villámvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	1	kl			0 Ft	0 Ft
11	71-013-10.4-0310411	Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, levezető téglaszerkezetbe rögzített bilincsel OBO vezetéktartó, 8/10 mm körvezetőhöz, 150 mm hosszú, becsavarható, R.sz.: 5227151	20	db			0 Ft	0 Ft
12	71-013-10.5-0400410	Univerzális csatlakozó elhelyezése	5	db			0 Ft	0 Ft
Munkanem összesen:							0 Ft	0 Ft