



MEGJEGYZÉS

Névleges feszültség: 3x400/230V, 50Hz
 Érintésvédelmi mód: TN (nullázás)
 A jelmagyarázatot lásd a Ge-04.sz. terven.
 Helyiségek besorolása:
 Általában – száraz
 Teakonyha – időszakosan nedves
 Homlokzat – Szabadtér
 Raktár – Poros
 A külön nem jelölt szerelvények telepítési magassága:
 Világítási kapcsolók: +1,0m
 Mozgósérzők: +2,3m
 Oldalfali lámpatestek: +2,1m, illetve tükör felett
 Csatlakozó aljzat: +0,4m
 Szerelés:
 - Vasbeton mennyezet: Monolit vasbeton mennyezetben előre elhelyezett Symalen ELS típusú vastagfalú védőcsőbe húzott MCU jelű, vagy NYM-J jelű vezetékkel.
 - Oldalfalon: vakolat alá helyezett műanyag védőcsőbe húzott MCU jelű vezetékkel.
 - Aljzatban: SYMALEN ELS típusú vastagfalú védőcsőbe húzott MCU, NYM-J jelű vezetékkel.
 A tervezett nagyterjedésű fémtárgyat, a szabványok előírásainak megfelelően be kell kötni az épület EPH rendszerébe. EPH bekötővezeték: Mkh z/s típusú hajlékony vezeték.
 A teakonyha kialakítását kivitelezéskor a beruházóval pontosítani szükséges.
 A klíma kültéri és beltéri egységek között kommunikációs kábelhálózatot kell kialakítani a gépészeti vezetékkel közös nyomvonalon.
 Vonatkozó szabványok, rendeletek: MSZ 2364
 MSZ 13207
 MSZ HD 60364
 54/2014.(XII.5.) BM rendelet
 (Országos Tűzvédelmi Szabályzat)
 40/2017. (XII.4.) NGM rendelet

Jelen terv a tervező szellemi alkotása. Az 1969. évi III. törvény 51 §-a értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Teljes egészének, vagy részleteinek bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos. A jogoslatlan felhasználás kártérítési kötelezettséget von maga után.

Projekt/Létesítmény:
5525 Füzesgyarmat, Mátyás K. u. 10. (Hrsz.:756/2)
 Könyvtár bővítés és felújítás

Title/Tervezés megnevezés:
 Erősáramú hálózatok villanszerelési nyomvonalterv

Responsible designer /Felelős tervező: Kőrödi-F Roland V-T/04-634-2014
 Editor/Szerkesztő: Gedő Lőránt
 Drawing Nr./Rajzszám: Ge-02 -

Villmotorok Drive
 Kereskedelmi és Humán Szolg. Kft.
 5600 Békéscsaba Corvin utca 34.
 Tel./Fax: 66 454-130, Mobil: (+36) 30/873-26-26
 e-mail: korodi.f.roland@gmail.com

| | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| Project Nr./Munkaszám: | Date/Dátum: | Scale/Méretarány: |
| VMD-193/19 | 2019. augusztus | 1:50 |