



Meglévő főelzáró: 1" +1,20 m

Telekhatáron, védőszekrényben:
 Meglévő gáznyomás szabályozó:
 EKB-10G/53-10,0 m³/h
 p_{be}: 3,00 bar; p_{ki}: 0,030 bar
 Meglévő gázmérő óra:
 Elster BK-G4T
 V_{min}= 0,04 m³/h, V_{max}= 5,22 m³/h

Telekhatáron, védőszekrényben:
 Meglévő gáznyomás szabályozó:
 EKB-25/G25 - 25,0 m³/h
 p_{be}: 3,00 bar; p_{ki}: 0,030 bar
 Meglévő gázmérő óra:
 Actaris G10D
 V_{min}= 0,10 m³/h, V_{max}= 13,91 m³/h

Jelmagyarázat

- - - - - meglévő gázvezeték 3,00 bar
- - - - - meglévő gázvezeték 0,030 bar
- — — — — tervezett gázvezeték 0,030 bar
- — — — — meglévő vízvezeték
- - - - - tervezett vízvezeték
- - - - - meglévő szennyvízvezeték
- — — — — tervezett szennyvízvezeték
- — — — — tervezési határ
- lejtés iránya, mértéke: 3 ‰

Z-Gépészet EL. Mezőberény, Madách Imre u. 2. mobil: 20/9477-995, e-mail: zgepeszet@gmail.com <small>Ez a terv a Z-Gépészet szellemi tulajdona. Másnak való átadása, másolása, vagy egyéb módon való sokszorosítása csak a tulajdonos írásbeli engedélyével történhet.</small>			
Munka megnevezés:	KÖZMŰELLÁTÁS HELYSZÍNRAJZ	Rajzszám:	Lapméret:
Építő:	FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5525 FÜZESGYARMAT, SZABADSÁG TÉR 1.	Méretarány:	Fájl neve:
Építés helye:	KÖNYVTÁR BŐVÍTÉS ÉS FELÚJÍTÁS 5525 FÜZESGYARMAT, MÁTYÁS K. U. 10. HRSZ.: 756/2.	Tervszám:	Fgyarmat HRAJZ.dwg
Rajzoló/álírás:	KECSKEMÉTI GYÖRGY	Tervező/álírás:	ZOLNAI GYÖRGY G-T/04-274-2001
Dátum:	2019. 06. 28.	Terv fajta:	KIVITELI TERV